



UFFICIO TECNICO CENTRALE
Attività e Normative
Prevenzione Incendi



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto ministeriale 6 marzo 1992 concernente "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi";

VISTA l'istanza presentata dalla ditta HICKSON COATINGS ITALIA S.p.A. sita in via del Fiffo, 12 - 40065 PIANORO (BO), produttrice del prodotto verniciante ignifugo denominato "TB" per ottenere l'omologazione del prodotto stesso, ai fini della prevenzione incendi;

VISTO il certificato di reazione al fuoco n° 3303/69/96-RFV/032 del 13/09/96 e la successiva nota integrativa n° 5823 del 10/10/96 emessi per il predetto prodotto dal Centro Studi ed Esperienze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di Capannelle-ROMA;

VISTA la dichiarazione del produttore (scheda tecnica), allegata al predetto certificato, prodotta dalla ditta HICKSON COATINGS ITALIA S.p.A. di PIANORO (BO)

S I O M O L O G A

con il numero di codice B01159PVI100002, il prototipo del prodotto verniciante ignifugo denominato "TB" della ditta HICKSON COATINGS ITALIA S.p.A. di PIANORO (BO), ai soli fini della prevenzione incendi, nella CLASSE di REAZIONE al FUOCO 1 (UNO) e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa, conformemente a tutte le caratteristiche del prodotto sottoposto a prova nonchè a quelle dichiarate dalla predetta ditta nella dichiarazione del produttore parimenti citata in premessa.

La validità del presente atto di omologazione non è attribuibile al prodotto verniciante ignifugo che non sia stato applicato a regola d'arte e nel rispetto delle indicazioni contenute nella dichiarazione del produttore allegata al certificato di prova.

Sul marchio di conformità, da apporsi su ogni confezione del prodotto oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati:

- DICITURA: "PRODOTTO VERNICIANTE IGNIFUGO";
- NOME DEL PRODUTTORE: Ditta HICKSON COATINGS ITALIA S.p.A. (o altro segno distintivo);
- ANNO DI PRODUZIONE: (da indicarsi);
- CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 (UNO);
- CODICE: B01159PVI100002;

N.B: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE E' RIPRODUCIBILE
UNICAMENTE NELLA SUA INTEGRALE STESURA

Sulla dichiarazione di conformità da allegarsi ad ogni tipo di fornitura del prodotto oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati, tra l'altro, i dati del marchio di conformità sopra indicati nonchè l'indicazione del periodo di validità dell'efficacia del prodotto che, comunque, non potrà essere superiore a cinque anni dal momento dell'applicazione.


Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del decreto ministeriale 6 marzo 1992.

Roma, 18 FEB. 1997

Fasc. 4190 sott. 1629

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
(Dott. Ing. Paolo ANCILLOTTI)

N.B: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE E' RIPRODUCIBILE
UNICAMENTE NELLA SUA INTEGRALE STESURA

A large, stylized handwritten signature in black ink, with the initials 'L. P.' written vertically to its left.A smaller handwritten signature in black ink, located to the right of the typed name.

Ministry of the Interior
GENERAL DIRECTION OF CIVIL PROTECTION

According to the ministerial decree of 6th March 1992 on "Technical and procedural rules for the assignment of a reaction-to-fire class to and homologation of fire-retardant coating products applied on wooden substrates";

According to the application submitted by HICKSON COATINGS ITALIA S.p.A., located in Via del Fiffio, 12 - 40065 PIANORO (BO), manufacturers of the fire-retardant product coded as "TB", for the homologation of said product for fire prevention purposes;

According to reaction-to-fire certificate no. 3303/69/96-RFV/032 of 13/09/96 and subsequent integrating note no. 5823 of 10/10/96 both issued for the above mentioned product by the "Centre for Studies and Experiences of the Firemen's National Body" in Capannelle-ROME;

According to the herewith attached manufacturer's declaration (technical data sheet) issued by HICKSON COATINGS ITALIA S.p.A. located in Pianoro (BO);

WE HEREWITH HOMOLOGATE

the prototype of the fire-retardant coating product coded as "TB" manufactured by HICKSON COATINGS ITALIA S.p.A. located in Pianoro (BO) by coding it with no. BO1159PVII100002 and assigning it a 1 (one) reaction-to-fire class. Such homologation is issued for fire prevention purposes only. We authorize reproduction of the product in compliance with the ministerial decree mentioned in the above introduction, in accordance with the properties shown by the product when tested and the characteristics declared by the above mentioned company in the above mentioned manufacturer's declaration.

The validity of this homologation certificate is not applicable in case the fire-retardant coating product is not perfectly applied in strict compliance with directions included in the manufacturer's declaration attached to the test certificate.

The conformity mark, to be applied on each package of the product subject to this homologation, must show:

- CAPTION: "FIRE-RETARDANT COATING PRODUCT"
- NAME OF MANUFACTURER: HICKSON COATINGS ITALIA S.p.A. (or other distinctive mark)
- YEAR OF PRODUCTION: (to be indicated)
- REACTION-TO-FIRE CLASS: 1 (ONE)
- CODE: BO1159PVII100002;

The conformity declaration to be attached to any type of supply of the product subject to this homologation shall also show the above mentioned data of the conformity mark as well as the validity period of the product's effectiveness, which cannot anyway be longer than 5 years' time from product application.

All obligations of the manufacturer and of all involved parties as per Civil Code, Penal Code and the ministerial decree dated 6th March 1992 shall apply.

Rome, 18th February 1997

File 4190 - subscription 1629

GENERAL CHIEF INSPECTOR
(Dr. Eng. Paolo ANCILLOTTI)



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

E DEI SERVIZI ANTINCENDI

CENTRO STUDI ED ESPERIENZE

LABORATORIO DI CHIMICA

CERTIFICATO DI PROVA

n. RFV/032

Pratica n. 3303/69/96



emesso ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno del 6 marzo 1992 recante "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi" (G.U. n.66 del 19/03/1992).

Visto l'esito degli accertamenti effettuati secondo la norma CNVVF/UNI 9796,

si certifica che al **PRODOTTO VERNICIANTE IGNIFUGO**
prodotto da: **HICKSON COATINGS ITALIA SpA**
Via del Fiffo, 12 - 40065 Pianoro - (BO)
denominato: **TB**
è attribuita la **CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: I (UNO)**

Il presente certificato è valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.

Data 13/09/1996

Il Dirigente Direttore
(Dott. Ing. Aldo IRACE)

Ministry of the Interior
GENERAL DIRECTION OF CIVIL PROTECTION
AND FIRE PREVENTION SERVICES

CENTRE FOR STUDIES AND EXPERIENCES

CHEMISTRY LABORATORY

TEST CERTIFICATE

no. RFV/ 032

Case no. 3303/ 69 / 96

issued in compliance with the decree of the Ministry of the Interior of 6th March 1992 on "Technical and procedural rules for the assignment of a reaction-to-fire class to and homologation of fire-retardant coating products applied on wooden substrates" (G.U. no. 66 of 19/03/1992).

Taken into consideration the results of the tests performed according to the CNVVF/UNI 9796 norm,

we hereby certify that the **FIRE-RETARDANT COATING PRODUCT**

manufactured by: **HICKSON COATINGS ITALIA SpA**
Via del Fiffio, 12 - 40065 Pianoro - (BO)

coded as: **TB**

has been assigned the **REACTION-TO-FIRE CLASS: 1 (ONE)**

This certificate is valid solely for the sample product under test.

Date 13/06/1996

The Director
(Dr. Eng. Aldo IRACE)